

Ammissione alla verifica- zione di apparecchi misuratori per l'energia e la potenza elettriche

del 24 agosto 1999

In virtù dell'articolo 17 della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia e conformemente all'articolo 10 dell'ordinanza del 17 dicembre 1984 sulla qualificazione degli strumenti di misura (ordinanza sulle verificazioni), abbiamo ammesso alla verifica il seguente modello. Contro la presente ammissione ordinaria l'interessato può, entro 30 giorni dalla presente notificazione, fare opposizione scritta presso l'Ufficio federale di metrologia, 3003 Bern-Wabern.

Fabbricante: *FAGET, Faber & Getreuer B.V., NL 8330 AA Steenwijk*
Detentore dell'ammissione: *FAGET, Faber & Getreuer B.V., NL 8330 AA Steenwijk*



Trasformatore di corrente incorporato nel passante in costruzione aperta per installazione negli impianti di distribuzione incapsulati SF6.

Tipi:	ESF329, ESF360, ESF400
Tensione d'esercizio massima Um:	0,72 kV
Tensione di prova:	3 kV
Corrente nominale primaria:	100 A ... 3000 A
Corrente nominale secondaria:	1 A o 5 A
Classi di precisione:	0.2 (S), 0.5 (S)
Numero dei campi di misura primari:	1 o 2
Numero nuclei:	1
Potenza limite nominale:	60 VA
Frequenza:	50 Hz

24 agosto 1999

Ufficio federale di metrologia:

Il direttore, Schwitz