

# Zulassung zur Eichung von Messapparaten für elektrische Energie und Leistung

vom 13. August 2002

---

Gestützt auf Artikel 17 des Bundesgesetzes vom 9. Juni 1977 über das Messwesen und Artikel 10 der Verordnung vom 17. Dezember 1984 über die Qualifizierung von Messmitteln (Eichverordnung) haben wir die folgende Bauart zur Eichung zugelassen. Gegen diese ordentliche Zulassung können Betroffene binnen 30 Tagen seit der Eröffnung beim Bundesamt für Metrologie und Akkreditierung, 3003 Bern-Wabern, schriftlich Einsprache erheben.

*Fabrikant:* Kamstrup A/S, DK-8660 Skanderborg

*Antragsteller:* Kamstrup A/S, DK-8660 Skanderborg



Elektronischer Wirk- und Blindenergiezähler für  
a) Messwandler und  
b) Direktanschluss (Serie L)

Im Eingangskreis werden Hallelemente als Stromsensoren verwendet.

Typen: LZQJ-... und LZKM-...

13. August 2002

Bundesamt für Metrologie und Akkreditierung

Der Direktor: Wolfgang Schwitz