

Pubblicazioni dei Dipartimenti e d'altre Amministrazioni della Confederazione

Mutamento di nome di Comuni

Il Gran Consiglio del Cantone di Turgovia ha deliberato i mutamenti seguenti:

Vecchia denominazione	Nuova denominazione
Heiligkreuz, Hosenruck, Wuppenau	Wuppenau
Au, Dussnang, Fischingen, Oberwangen, Tannegg	Fischingen

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni ha deliberato il mutamento seguente:

Vecchia denominazione	Nuova denominazione
Vicosoprano, Casaccia	Vicosoprano

Il Gran Consiglio del Cantone di Basilea Campagna ha deliberato il mutamento seguente:

Vecchia denominazione	Nuova denominazione
Biel, Benken	Biel-Benken

La presente pubblicazione vien fatta giusta l'articolo 18 capoverso 1 lettera **b** del DCF 30 dicembre 1970 concernente i nomi dei luoghi, dei Comuni e delle stazioni (RU 1970 1655).

Berna, 2 giugno 1972.

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia:
Furgler

Ammissione di sistemi di contatori d'elettricità alla verificaione ufficiale

In virtù dell'articolo 25 della legge federale del 24 giugno 1909 sui pesi e sulle misure e conformemente all'articolo 16 dell'ordinanza del 23 giugno 1933 sulla verificaione dei contatori d'elettricità, la Commissione federale dei pesi e delle misure ha ammesso alla verificaione ufficiale i seguenti sistemi di contatori elettrici, attribuendo a essi il segno di sistema indicato.

Fabbricante: Landis & Gyr S. A., Zugo

S
155

Contatore di precisione per energia attiva, con due sistemi di misure elettroniche, per impianti trifasi a tre fili.

Tipo base: ZFR 1
Tensioni nominali: $3 \times 100V \dots 3 \times 220V$
Correnti nominali:
(correnti limite): $\dots /1A, \dots /5A, \dots /1(2)A, \dots /5/(10)A$
Frequenza nominale: 50 Hz
Tensione di prova: 2000V

Supplemento
ai

Contatori d'energia attiva e reattiva a induzione, con uno, due o tre sistemi motori.

Tipi: CL12x-CL6x
DL12x-DL6x No. di sistema 116
ML12x-ML5x No. di sistema 130
ML12x-ML10-x No. di sistema 134
ML12 ψ 1xh-ML10 ψ 1-xh No. di sistema 135
FL12x-FL10-x
HL12x-HL5x No. di sistema 137
FL12 ψ 1xh-FL10 ψ 1-xh No. di sistema 145

Esecuzione con supporto magnetico

Fabbricante: Dr. Ing. H. Ritz, Messwandlerwerk GmbH, Hamburg

Supplemento
al

Rappresentata da: A. Zürcher, Zürich
Trasformatore di corrente portante con isolazione in resina sintetica, per montaggio all'interno.

S
130

Tipo:	GSW 20
Correnti primarie da:	5A ... 1200A 5-10A ... 600A-1200A 5-10-20A ... 200-400-800A
Correnti secondarie da:	5A o 1A
Tensione d'esercizio massima:	24 kV
Tensione di prova:	55 kV
Frequenza:	50 Hz

Fabbricante: Messwandler-Bau GmbH, Bamberg

Rappresentata da: Sprecher & Schuh AG., Aarau

S
135

Trasformatore di corrente portante con isolamento in resina sintetica, per montaggio all'interno.

Tipo:	SIL 20/3
Correnti primarie da:	5A ... 1600A
Correnti secondarie da:	5A o 1A
Tensione d'esercizio massima:	24 kV
Tensione di prova:	55 kV
Frequenza:	50 Hz

S
52

Trasformatore di tensione portante con isolamento in resina sintetica, per montaggio all'interno.

Tipi:	SREU 10 e SREU 20
Tensioni primarie:	
Tipo SREU 10	$3000/\sqrt{3}V \dots 10000/\sqrt{3}V$
Tipo SREU 20	$10000/\sqrt{3}V \dots 20000/\sqrt{3}V$
Tensioni secondarie:	$100/\sqrt{3}V$ o $110/\sqrt{3}V$
Tensioni di prova:	28 kV risp. 50 kV
Frequenza:	50 Hz

Fabbricante: Merlin Génin, Grenoble

Rappresentata da: Carl Maier & Cie., Schaffhausen

S
138

Trasformatore di corrente portante con isolamento in resina sintetica, per montaggio all'interno.

Tipo:	TCR 3
Correnti primarie da:	5A ... 600A 10-20A ... 300-600A
Correnti secondarie da:	5A o 1A
Tensione d'esercizio massima:	24 kV
Tensione di prova:	55 kV
Frequenza:	50 Hz

S
53

Trasformatore di tensione portante con isolamento in resina sintetica, per montaggio all'interno.

Tipo:	TPRF 3
Tensioni primarie:	$15000/\sqrt{3}\text{V} \dots 20000/\sqrt{3}\text{V}$
Tensioni secondarie:	$100/\sqrt{3}\text{V}$ e $110/\sqrt{3}\text{V}$
Tensione di prova:	52 kV
Frequenza:	50 Hz

Wabern, 13 maggio 1972.

Il presidente della Commissione federale
dei pesi e delle misure:

E. Amstutz

Pubblicazioni dei Dipartimenti e d'altre Amministrazioni della Confederazione

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1972
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	24
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	16.06.1972
Date	
Data	
Seite	1098-1101
Page	
Pagina	
Ref. No	10 110 629

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.